

पत्रांक 383 फाईल 26 बगहा प० चम्पारण

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, बगहा (प० चम्पारण)

दिनांक 29-12-2020

विषय - अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 29.12.2020 को मेसर्स/प्रो० मोरफोर लिमिटेड से के.ए.ए.ए.

क्रमांक 93161-1

बगहा जिला प० चम्पारण द्वारा

अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण कराया गया। जाँच के दौरान इनके सभी यंत्रों को सील एवं चालू हालत में पाया जो निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	प्रकार	रिफील कब से कब तक	वजन	अवधि
1	सी०ओ०टू० फायर एक्सटिंग्शर	2020-21	4.5kg	5
2	ए०बी०सी० फायर एक्सटिंग्शर	" " "	6kg	20+24kg
3	डी०सी०पी० फायर एक्सटिंग्शर			
4	मैकेनिकल फॉम फायर एक्सटिंग्शर			
5	वाटर सी०ओ०टू० फायर एक्सटिंग्शर			
6	बालू भरी फायर बाल्टी			
7	पानी भरी फायर बाल्टी			

अतः इन्हें निर्गत तिथि से दिनांक/वर्ष 28-12-2021 तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है।

इन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त पर दी जाती है।

1. सभी यंत्रों को यथा स्थान रखेंगे।
2. नॉजल साफ रखेंगे।
3. घासर साफ रखेंगे।
4. रिफील समयानुसार करावेंगे।

ऐसा नहीं करने पर सभी यंत्र नाकाम सिद्ध हो सकते हैं। जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित प्रबंधक पर होगी। ऐसी स्थिति में उन्हें अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा राज्य अग्निशाम पदाधिकारी बिहार, पटना तथा जिला पदाधिकारी बेतिया (प० चम्पारण) से की जा सकती है।

विश्वासभाजन

29/12/20

अग्निशामालय पदाधिकारी
बगहा, प० चम्पारण।

FIRE STATION OFFICER

BAGHA (W) CHAMPARAN

Principal
Montfort Sr. Sec. School,
Bankatwa, Bagaha-1
Bihar - 845 101

SECRETARY
BROTHERS OF ST. GABRIEL EDUCATION SOCIETY
RANCHI, JHARKHAND